

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Аккредитованная Испытательная лаборатория (Центр)

446840, Самарская обл., Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д.19, тел. факс: 8 (84651) 2-13-92
E-mail: chverses@samtel.ru

Аттестат Аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № ГСЭН.RU.ЦОА.047.28 от 06 июля 2011 г.
Зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.0001.513603 от 06 июля 2011 года.
Действителен до 06 июля 2016 года.

Микробиологические исследования.

Образец поступил в 13 час 00 мин. «23» июня 2014 года.

Код № 379.5-27.Д.Б.1.14.

регистрационный номер в журнале № 129, протокол испытаний № 129.


Наименование образца (пробы): вода питьевая водопроводная.

Дата отбора проб 23.06.2014 года. Дата исследования 23.06.2014 г.

Определяемые показатели	Результаты исследований, (ед. измерений)	Величина допустимого уровня (ед. измерений)	Н.Д. на методы исследований
Общее микробное число	24КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термо-толерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	МУК 4.2.1018-01


Дата выдачи протокола 26.06.2014 г.

Ф.И.О., должность специалиста,
проводившего исследование: фельдшер-лаборант

 Сапожникова Л.И.
(подпись)

(подпись)

Руководитель ИЛЦ

 Рафиков Ф.М.
(подпись)